



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 39-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов
УР, п. Яр, ул. Ф.Васильева, 46, телефон 8(34157) 4-12-56
e-mail: jargpn@udm.net; og-jar@mail.ru

п. Яр

«23» июня 2021 г.

Предписание № 44/16/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»

директор Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Поздеева Наталья Геннадьевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 44/16 от «25» мая 2021 г. выданного заместителем главного государственного инспектора г.Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору, ст. 6, б.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 13 ч. 30 мин. «23» июня 2021 г. по 14 ч. 30 мин. «23» июня 2021 г. проведена **плановая** выездная проверка объекта защиты по адресу: Удмуртская Республика, п.Яр, ул. Вершининой, 6, на котором осуществляет свою деятельность Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Ярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», юридический адрес: Удмуртская Республика, п.Яр, ул. Перовщикова, 13

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору Наумов Дмитрий Викторович

совместно с: директором Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Поздеевой Натальей Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
16/1	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пункт – 15	01.07.2022	

	(отверстие в стене между вещевым и овощным складами).		
--	---	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора г. Глазова, Глазовского, Юкаменского и Ярского районов по пожарному надзору

Наумов Д.В.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

«23» июня 2021 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

директор Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Ярская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Поздеева Наталья Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«23» июня 2021 г.



(подпись)

**Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99
ПРЦ МЧС России г. Нижний Новгород - 8-800-100-11-20
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99**